



Jako uziom należy wykonać uziom otokowy bednarką FeZn 30x4mm. W przypadku nie uzyskania wymaganej oporności uziemienie należy dobić szpile w celu uzyskania wymaganej oporności.  $R \leq 10\Omega$ .

Wszystkie metalowe konstrukcje wsporcze należy uziemić.

ECOKUBE		TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA	
Inwestor:		Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców	
Zadanie inwestycyjne:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE	
Nazwa opracowania:		PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE	Faza: P.B
Tytuł rysunku:		Instalacja uziomowa osadnika wtórnego I (ob. 9)	Data: 01.2019
PROJEKTOWAŁ tech. Janusz Bojanowski OPRACOWAŁ inż. Artur Klarecki SPRAWDZIŁ inż. Zbigniew Wojnarowski		NR UPRAWNIEŃ 195/68, 248/89 WL  GP.II-8346-263/76	Nr rysunku:  2/E