

Miejscowość: Syców
Gmina: Syców
Powiat: oleśnicki
Województwo: dolnośląskie

















Obiekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Zleceńodawca: Ecokube Sp. z o.o.
Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: sondowanie statyczne

Rzędna: 163.44 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-12-18

Profil	Skala [m]	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.l.]	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Parametry wyliczone z CPT							qc [MPa]	Rf [%]
						IL	ID	Mo [MPa]	Su [MPa]	Fi	C [kPa]	Qc śr [MPa]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				nasyp niekontrolowany	nN(Ps+Π+H+gruz)									
	1.0		0.70	nasyp budowlany	nB(Ps+Ż)		0.64	74.47		33.24		14.00		
	2.0	1.9	1.20	piasek drobny	Pd		0.68	81.80		34.66		16.00		
	3.0		2.00	piasek średni z domieszką żwiru	Ps+Ż		0.47	46.17		32.38		8.00		
	4.0		3.00	gлина pylasta (C)	Gπ//Π//Pπ	0.24		24.76	0.18	14.02	19.80	1.80		
	5.0		3.50	przewarstwiona pyłem i piaskiem pylastym		0.54		5.81	0.06	8.38	10.96	0.60		
	6.0		4.10	gлина pylasta (C)		0.33		15.99	0.18	11.85	16.94	1.30		
	7.0	6.5	6.50	przewarstwiona pyłem i piaskiem pylastym	Pπ//Π		0.30	24.46		30.02		4.50		
	8.0			piasek pylasty przewarstwiony pyłem										
	9.0		8.50	gлина pylasta (C)	Gπ//Π//Pπ	0.41		10.03	0.09	10.90	10.98	1.00		
	10.0	10.1	10.10	przewarstwiona pyłem i piaskiem pylastym										
	11.0			piasek pylasty przewarstwiony pyłem	Pπ//Πp		0.57	59.92		32.94		11.00		
	12.0			piasek pylasty przewarstwiony pyłem										
	13.0			piasek pylasty przewarstwiony pyłem										
	14.0		13.30	piasek pylasty przewarstwiony pyłem		0.47	46.46		31.46		8.00			
	15.0		15.00	piasek pylasty przewarstwiony pyłem										